

PROCESSO ADMINISTRATIVO 32/2026**DISPENSA ELETRONICA DE LICITAÇÃO 18/2026****I – DO OBJETO**

Contratação de aquisição de HIDRÔMETROS ULTRASSÔNICOS para instalação em condomínios residenciais.

II – DOS VALORES LEVANTADOS ESTIMADOS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	VALOR ESTIMADO
1	MACROMEDIDOR ULTRASSÔNICO DN 80: macromedidor com tecnologia de medição ultrassônica, certificado pela portaria INMETRO 155/2020, vazão nominal (Q3) 63 m³/h, range mínimo (R) 500, classe 2 de exatidão, pressão de trabalho de 1,6 Mpa, classe de proteção IP 68, classe de perda de pressão $\Delta P10$, classe de temperatura T50. Visor digital em LCD para apresentação da medição volumétrica e possibilidade de conectividade remota para telemetria com tecnologia pulsada ou M-Bus e através de porta ótica. Construção com proteção contra radiação UV, condensação, oxidação e violação da carcaça. Duração mínima da bateria de dez anos, com indicação da data limite para substituição do medidor.	01	R\$6.300,00
2	MACROMEDIDOR ULTRASSÔNICO DN 100: macromedidor com tecnologia de medição ultrassônica, certificado pela portaria INMETRO 155/2020, vazão nominal (Q3) 100 m³/h, range mínimo (R) 500, classe 2 de exatidão, pressão de trabalho de 1,6 Mpa, classe de proteção IP 68, classe de perda de pressão $\Delta P10$, classe de temperatura T50. Visor digital em LCD para apresentação da medição volumétrica e possibilidade de conectividade remota para telemetria com tecnologia pulsada ou M-Bus e através de porta ótica. Construção com proteção contra radiação UV, condensação, oxidação e violação da carcaça. Duração mínima da bateria de dez anos, com indicação da data limite para substituição do medidor.	01	R\$8.500,00
3	MACROMEDIDOR ULTRASSÔNICO DN 150 (PONTE): macromedidor com tecnologia de medição ultrassônica, certificado pela portaria INMETRO 155/2020, vazão nominal (Q3) 250 m³/h, range mínimo (R) 500, classe 2 de exatidão, pressão de trabalho de 1,6 Mpa, classe de proteção IP 68, classe de perda de pressão $\Delta P10$, classe de temperatura T50. Visor digital em LCD para apresentação da medição volumétrica e possibilidade de conectividade remota para telemetria com tecnologia pulsada ou M-Bus e através de porta ótica. Construção com proteção contra radiação UV, condensação, oxidação	01	R\$9.500,00

e violação da carcaça. Duração mínima da bateria de dez anos, com indicação da data limite para substituição do medidor. Comprimento do medidor deve ser de 300 mm.		
VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO		R\$24.300,00

III – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A DISPENSA DE LICITAÇÃO

A contratação direta através de dispensa de licitação fundamenta-se no disposto no artigo 75 da Lei 14.133/21, em específico, para o caso em tela, versa o inciso II do referido artigo:

“Art. 75. É dispensável a licitação:

II – para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;”

Sendo assim, resta cristalino o respaldo legal para a realização da Contratação de aquisição de tanques em polipropileno (PP) para reservação de produtos químicos destinado ao tratamento de água, uma vez que o valor aferido em levantamento de preço, quer seja, R\$24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), não extrapola o limite legal previsto para contratações desta natureza.

IV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Recurso orçamentário: RECEITA DO SAMAE

Despesa: 6 – Manutenção do SAMAE

VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do acima exposto, tendo em vista o relevante interesse público na contratação da referida contratação, e diante de toda documentação que embasa o presente procedimento, conclui-se pela contratação mediante dispensa de licitação no caso em exame.

Orleans, 22 de setembro de 2026.

Karolinne Paula Tonietto

Agente de Contratação